

| Ano: 2.022 | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| Mês: Agosto | | | | | | | | | | |
| Poços Monitorados D.A.E. | Microb. (Ausência) | Cloro (5mg/l) | pH (6,0-9,5) | Cor (15uH) | Turbidez (5,0uT) | Ferro (0,3mg/l) | Manganês (0,1mg/l) | Alumínio (0,2mg/l) | Flúor máx. (0,8mg/l) | Status |
| São Manoel PMA | | | | | | | | | | Manut. |
| Cariobinha PMA | Ausência | 0,80 | 6,8 | 04 | 0,30 | 0,03 | 0,003 | 0,03 | 0,02 | Potável |
| Jd. Guanabara PMA | Ausência | 1,30 | 6,3 | 03 | 0,40 | 0,00 | 0,006 | 0,09 | 0,06 | Potável |
| São Domingos PMA | Ausência | 0,70 | 6,6 | 00 | 0,23 | 0,09 | 0,012 | 0,10 | 0,35 | Potável |
| Parque das Nações PMA | Ausência | 1,40 | 7,4 | 06 | 0,17 | 0,12 | 0,000 | 0,00 | 0,01 | Potável |
| Parque Gramado PMA | Ausência | 0,80 | 7,0 | 00 | 0,44 | 0,09 | 0,001 | 0,08 | 0,06 | Potável |
| Caic Jardim da Paz | Ausência | 1,90 | 7,4 | 08 | 0,59 | 0,00 | 0,004 | 0,10 | 0,10 | Potável |
| Jd. Ipiranga PMA | Ausência | 1,40 | 7,6 | 03 | 0,24 | 0,03 | 0,011 | 0,00 | 0,00 | Potável |
| Emef. Paulo Freire – Pq. N. Mundo | Ausência | 1,50 | 7,3 | 02 | 0,31 | 0,12 | 0,018 | 0,08 | 0,08 | Potável |
| Cidade Jardim PMA | Ausência | 0,90 | 7,2 | 05 | 0,33 | 0,18 | 0,004 | 0,79 | 0,18 | Potável |
| Jd. Alvorada PMA | Ausência | 0,80 | 7,9 | 04 | 0,30 | 0,00 | 0,003 | 0,07 | 0,15 | Potável |
| Praia Azul PMA | Ausência | 0,60 | 8,1 | 07 | 0,22 | 0,03 | 0,015 | 0,09 | 0,35 | Potável |
| Jd. Brasil PMA | Ausência | 1,60 | 7,4 | 06 | 0,14 | 0,03 | 0,000 | 0,08 | 0,05 | Potável |
| Vila Bertine PMA | | | | | | | | | | Manut. |
| Emei. Paturi – V. Mariana | Ausência | 0,90 | 7,8 | 11 | 0,17 | 0,06 | 0,008 | 0,06 | 0,14 | Potável |
| São Vito PMA | Ausência | 0,90 | 7,7 | 03 | 0,44 | 0,12 | 0,010 | 0,02 | 0,00 | Potável |
| Vila Belvedere PMA | Ausência | 1,20 | 7,7 | 08 | 0,37 | 0,08 | 0,009 | 0,04 | 0,07 | Potável |
| Cordenonsi PMA | Ausência | 0,70 | 7,8 | 04 | 0,41 | 0,06 | 0,008 | 0,00 | 0,00 | Potável |
| CIEP Maria M. Mascellani (Jaguari) | Ausência | 1,00 | 7,9 | 11 | 0,48 | 0,00 | 0,013 | 0,03 | 0,10 | Potável |

