

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 01/22 - ESCLARECIMENTOS Nº 02

Resposta 01: Em relação ao item que questiona a visita técnica, informo que a empresa realizou a visita conforme o edital no dia 06/01/23.

Resposta 02: Quanto ao item 5.3.2.2, conforme informações da Unidade Técnica do Departamento, esclarecemos que não será aceito atestado referente a execução de pavimentação do tipo Binder, visto que trata-se de uma camada de ligação entre a base e a camada de rolamento (pavimento asfáltico).

Unidade Técnica
09/01/2023

