

## TOMADA DE PREÇOS Nº 02/22 - ESCLARECIMENTOS Nº 01

Referente aos questionamentos, de acordo com as informações da Unidade Técnica do Departamento, esclarecemos:

*Pergunta 01 – O item de reposição de calçada não prevê o fornecimento do piso/ladrilho, apenas a sua reutilização. Se for necessário, como será feito esse pagamento?*

**Resposta 01:** Caso seja constatada a necessidade da execução de qualquer serviço que não esteja previsto ou contemplado na planilha orçamentária, poderá ser feita uma reprogramação possibilitando assim o pagamento necessário;

*Pergunta 02 – O item de administração local – o engenheiro civil de obra pleno prevê apenas 80 horas para acompanhamento de toda a obra, porém na regulamentação diz que o responsável técnico precisa acompanhar a obra em tempo integral, ou seja até a sua conclusão.*

**Resposta 02:** O Termo de Referência prevê que a contratada disponibilize um preposto responsável pelo acompanhamento da obra em tempo integral, que correrá às custas da mesma. O item administração local visa o dispêndio para a gestão da obra.

*Pergunta 03 – Na planilha do contrato está previsto pagamento do bota-fora licenciado (Taxa de destinação de resíduos sólidos em aterro), porém na página 31 do contrato é citado que o custo é integral da contratada. Esse item realmente será pago pela a planilha de preço?*

**Resposta 03:** O item referente ao bota fora será remunerado conforme a planilha orçamentária. Porém, a contratada deve estar ciente que é responsável por todas as taxas pertinentes.

*Pergunta 04 – Está previsto no contrato a utilização da imprimação CM30 (Imprimação betuminosa impermeabilizante), esse material para garantir a impermeabilização da área precisa ficar exposto no local por pelo menos 24 horas, isto foi levado em consideração? Pois estas áreas terão que ficar isoladas para que o produto faça o efeito necessário.*

**Resposta 04:** Todos os serviços deverão ser executados conforme as normas técnicas vigentes.

*Pergunta 05 – Poderia informar se na cidade existe aterro sanitário licenciado, para que possa fazer o descarte dos materiais?*

**Resposta 05:** Existe aterro sanitário licenciado dentro do município, porém o mesmo é particular.

**Unidade Técnica**  
**09/01/2023**

