

| Ano: 2.023 | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| Mês: Março | | | | | | | | | | |
| Poços Monitorados D.A.E. | Microb. (Ausência) | Cloro (5mg/l) | pH (6,0-9,5) | Cor (15uH) | Turbidez (5,0uT) | Ferro (0,3mg/l) | Manganês (0,1mg/l) | Alumínio (0,2mg/l) | Flúor máx. (0,8mg/l) | Status |
| São Manoel PMA | | | | | | | | | | Manut. |
| Cariobinha PMA | Ausência | 0,50 | 7,7 | 10 | 1,12 | 0,22 | 0,086 | 0,02 | 0,03 | Potável |
| Jd. Guanabara PMA | Ausência | 0,40 | 8,1 | 00 | 0,70 | 0,02 | 0,008 | 0,02 | 0,08 | Potável |
| São Domingos PMA | Ausência | 1,00 | 7,5 | 03 | 0,73 | 0,01 | 0,009 | 0,01 | 0,08 | Potável |
| Parque das Nações PMA | Ausência | 1,00 | 7,0 | 05 | 0,59 | 0,03 | 0,005 | 0,02 | 0,09 | Potável |
| Parque Gramado PMA | Ausência | 1,50 | 8,7 | 02 | 0,49 | 0,01 | 0,000 | 0,02 | 0,09 | Potável |
| Caic Jardim da Paz | Ausência | 0,80 | 7,1 | 05 | 0,54 | 0,04 | 0,007 | 0,01 | 0,08 | Potável |
| Jd. Ipiranga PMA | Ausência | 0,20 | 6,8 | 11 | 2,15 | 0,10 | 0,089 | 0,01 | 0,04 | Potável |
| Emef. Paulo Freire – Pq. N. Mundo | Ausência | 1,90 | 6,6 | 15 | 0,78 | 0,01 | 0,064 | 0,01 | 0,07 | Potável |
| Cidade Jardim PMA | Ausência | 0,60 | 7,4 | 06 | 0,59 | 0,01 | 0,000 | 0,01 | 0,06 | Potável |
| Jd. Alvorada PMA | Ausência | 1,00 | 9,2 | 01 | 0,67 | 0,05 | 0,012 | 0,02 | 0,18 | Potável |
| Praia Azul PMA | Ausência | 1,00 | 8,8 | 01 | 0,68 | 0,08 | 0,009 | 0,02 | 0,07 | Potável |
| Jd. Brasil PMA | Ausência | 1,00 | 8,0 | 04 | 0,56 | 0,00 | 0,045 | 0,03 | 0,09 | Potável |
| Vila Bertine PMA | Ausência | 1,00 | 7,1 | 01 | 0,87 | 0,02 | 0,031 | 0,03 | 0,09 | Potável |
| Emei. Paturi – V. Mariana | Ausência | 0,40 | 8,7 | 01 | 0,62 | 0,02 | 0,058 | 0,02 | 0,09 | Potável |
| São Vito PMA | Ausência | 0,80 | 8,7 | 12 | 0,57 | 0,01 | 0,077 | 0,01 | 0,09 | Potável |
| Vila Belvedere PMA | Ausência | 0,40 | 8,0 | 08 | 0,73 | 0,01 | 0,000 | 0,02 | 0,09 | Potável |
| Cordenonsi PMA | Ausência | 1,40 | 6,5 | 10 | 0,91 | 0,03 | 0,035 | 0,00 | 0,08 | Potável |
| CIEP Maria M. Mascellani (Jaguari) | Ausência | 1,60 | 8,2 | 02 | 0,47 | 0,00 | 0,007 | 0,05 | 0,19 | Potável |

