

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/23 – Esclarecimentos 01

1. No item de nº 4 é solicitada a pressão de trabalho mínima de 16bar/160mca.

Pergunta 01: Nossa pressão de trabalho é de 12bar/120mca com pressão de projeto de 18bar/180mca. ATENDE?

2. No item de nº 6 é solicitada a pressão de trabalho mínima de 10bar/100mca.

Pergunta 02: Nossa pressão de trabalho é 8bar/80mca com pressão de projeto de 12bar/120mca. ATENDE?

Lembramos que participamos da pesquisa de preço desses materiais, onde enviamos a parte técnica das abraçadeiras que temos para fornecimento, no qual havíamos solicitado aprovação técnica.

Resposta: Informamos que conforme o Termo de referência (itens 4 e 6) o solicitado não atende ao que esta explicitado. Desta forma, não **ATENDE**.

Superintendência Adjunta de Políticas Públicas
05/01/2024

