

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 – Esclarecimentos 02

Pergunta:

1) COMPRIMENTO DO LOTE 04:

Referente ao item acima, este apresenta em sua descrição técnica o comprimento de 115mm em nosso entendimento o objeto/foco principal deste processo é a medição de vazão com qualidade e confiabilidade metrológica através do princípio de medição "ultrassônico", além da transmissão dos dados medidos, assim visando aumentar a quantidade de ofertantes e a competitividade. Pergunta-se: Será aceito Medidor Ultrassônico Diâmetro Nominal 20mm (3/4") com o comprimento de 190mm?

Resposta:

Negativo. O foco principal é a medição, porém em nossa cidade temos vários cavaletes que foram montados com a medida de 115mm e, dessa forma, só cabem medidores 115mm. Sendo assim temos que comprar medidores que podem ser instalados em todas as ligações e não somente em algumas.

Pergunta:

2) DESCRIÇÃO DO LOTE 06:

Referente ao item acima, este apresenta em sua descrição técnica Diâmetro Nominal 50mm (2") Vazão Máxima 50 m³/h, e esta vazão não é tão comum entre os fornecedores de medidores ultrassônicos, pensando na maior competitividade. Pergunta-se: Podemos ofertar Medidor Ultrassônico Diâmetro Nominal 50mm(2") Vazão Máxima 31,25m³/h?

Resposta:



Sim, será aceito, contanto que seja Range R400 ou superior e que atenda às demais especificações, considerando a grande dificuldade em identificar fabricantes que possam atender este item, aumentando assim a competitividade.

Licitações e Contratos
24/05/2024

