PREGÃO ELETRÔNICO 06/24 – Esclarecimentos 01

Pergunta: Conforme Anexo.

Resposta:

Não vemos óbice quanto à aceitação do Tubo PVC-O, tendo em vista que o mesmo é regulamentado pela NBR 15750/2023 e NTS 187, para aplicação em redes pressurizadas de água e esgoto, possuindo inclusive resistência à pressão hidrostática superior ao PVC Defofo, sendo que este último resiste até 1 MPa e o yubo em questão possui resistência entre 1,25 MPa e 2,5 MPa.

Licitações e Contratos
04/06/2024