

PREGÃO ELETRÔNICO 06/25 – Esclarecimentos 01

Questionamentos:

Gostaria de tirar algumas dúvidas em relação aos itens abaixo:

1. TESTE DE DESEMPENHO C/ RELATÓRIO – para realização do teste de desempenho será necessário que o cliente (DAE) envie o motor para que seja realizado o teste, será enviado?
2. HORA TÉCNICA CONFECÇÃO BASE VIGA ESTRUTURAL – Para preparação de base estrutural precisamos de mais informações referentes ao motor do equipamento, esses dados serão fornecidos?
3. ACOPLAMENTO ELÁSTICO EIXOS – precisamos saber o tamanho da membrana atualmente instalada na bomba, pois existem vários tamanhos de fechamentos;
4. ELEMENTO ELÁSTICO ACOPLAMENTO - precisamos saber o tamanho da membrana atualmente instalada na bomba, pois existem vários tamanhos de fechamentos;
5. Gostaria de observar algumas divergências encontradas na planilha. A nossa planilha segue em anexo, os itens que estão destacados na cor **laranja** não são compatíveis com o modelo da bomba em específico, por exemplo o caso da bomba vertical ESCO, modelo 20 CEB 5 EST – 03 UNIDADES, encontramos peças que não estão de acordo com o tipo de bomba (vertical). Esses itens serão retirados da planilha ou podemos deixar sem cotar?

Respostas:

Considerando a revisão do edital e sua publicação recente informamos:

1. Não, o motor para teste será de responsabilidade do fornecedor.

Os demais questionamentos (**itens 2, 3 4 e 5**) foram esclarecidos com a revisão e republicação do edital.

UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA
28/04/2025

