

Ano: 2.025	Qualidade da Água dos Poços									
Mês: JULHO	Microb. (Ausência)	Cloro (5mg/l)	pH (6,0-9,5)	Cor (15uH)	Turbidez (5,0uT)	Ferro (0,3mg/l)	Manganês (0,1mg/l)	Alumínio (0,2mg/l)	Flúor máx. (0,8mg/l)	Status
Poços Monitorados D.A.E.										
Cariobinha PMA	Ausência	1,00	8,2	00	0,00	0,01	0,006	0,03	0,09	POTÁVEL
Jd. Guanabara PMA	Ausência	1,20	8,0	03	0,14	0,02	0,002	0,03	0,09	POTÁVEL
São Domingos	Ausência	0,80	7,2	03	0,03	0,00	0,006	0,07	0,17	POTÁVEL
Parque das Nações PMA	Ausência	0,40	7,7	05	0,05	0,01	0,023	0,03	0,11	POTÁVEL
Parque Gramado PMA	Ausência	0,40	7,3	00	0,04	0,03	0,006	0,00	0,04	POTÁVEL
Caic Jardim da Paz	Ausência	0,80	6,7	00	0,02	0,00	0,009	0,02	0,04	POTÁVEL
Jd. Ipiranga PMA	Ausência	0,60	7,0	12	0,03	0,00	0,025	0,05	0,18	POTÁVEL
Emef. Paulo Freire – Pq. N. Mundo	Ausência	0,60	7,2	00	0,01	0,01	0,016	0,06	0,11	POTÁVEL
Cidade Jardim PMA	Ausência	1,20	8,8	02	0,02	0,01	0,007	0,09	0,37	POTÁVEL
Jd. Alvorada PMA	Ausência	0,60	8,3	09	0,07	0,02	0,004	0,05	0,24	POTÁVEL
Praia Azul PMA	Ausência	0,80	7,7	05	0,17	0,01	0,040	0,06	0,17	POTÁVEL
Jd. Brasil PMA	Ausência	1,00	7,6	05	0,18	0,03	0,019	0,04	0,12	POTÁVEL
Emei. Paturi – V. Mariana	Ausência	0,80	8,6	05	0,06	0,00	0,006	0,06	0,14	POTÁVEL
São Vito PMA	Ausência	1,00	8,7	03	0,08	0,00	0,001	0,07	0,14	POTÁVEL
Vila Belvedere PMA	Ausência	0,60	8,3	03	0,31	0,04	0,007	0,08	0,23	POTÁVEL
Cordenonsi PMA	Ausência	0,80	6,6	03	0,30	0,06	0,002	0,00	0,04	POTÁVEL
CIEP Maria M. Mascellani (Jaguari)	Ausência	0,60	7,5	00	0,00	0,00	0,006	0,09	0,34	POTÁVEL

LEI Nº 6.009, DE 11 DE ABRIL DE 2017

