

PREGÃO ELETRÔNICO 21/25 – Esclarecimentos 01

Questionamentos:

1- As motobomba serão fornecidas pelo DAE AMERICANA?

Resposta 1: Conforme capítulo 3 do termo de referência, o fornecimento dos conjuntos motobombas é de responsabilidade do DAE.

2- Quando serão licitadas e adquiridas as motobombas?

Resposta 2: Os equipamentos já foram adquiridos através de pregão eletrônico.

3- Quando serão entregues as motobombas e qual as potências de cada motobomba, essas informações definem, preços e componentes elétricos dos painéis ?

Resposta 3: Os conjuntos motobombas são da marca Imbil, já foram entregues pela empresa e estão disponíveis no pátio do DAE, cujas especificações encontram-se no capítulo 3 do termo de referência e deverão ser utilizadas para dimensionamento dos painéis de comando.

4- Quem deverá fornecer os painéis?

Resposta 4: Conforme capítulo 3 do termo de referência, com exceção dos conjuntos motobombas, todos os materiais hidráulicos, elétricos e os painéis serão de fornecimento e montagem da empresa vencedora do certame.

5- O projeto enviado, informa que os painéis, devem ser instalados no mesmo ambiente e local que as motobombas, tal procedimento contraria as normas da ABNT, e o item 5.4, página 59 do edital, determina que " Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da CONTRATADA, o desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimentos das cláusulas e condições deste Termo de Referência, Especificações e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido nas Normas Regulamentadoras e Técnicas (ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas), assim como suas especificações e Métodos; ", considerando o item 5.4, é necessário corrigir o projeto.

Resposta 5: A estação elevatória de água tratada onde serão executados os serviços é constituída de mezanino, sendo que as bombas serão instaladas na parte inferior e os painéis no mezanino em questão, conforme demonstrado nos projetos. Apesar de ambos os equipamentos se localizarem no interior da mesma unidade, estarão localizados em ambientes separados com diferentes cotas de nível.

6- A lista de materiais constantes nas páginas 29 e 30 do edital, está diferente com os projetos enviados.

Resposta 6: As peças hidráulicas que não constam na lista de materiais do termo de referência e do edital, referem-se ao serviço de interligação a ser realizado na parte externa à estação elevatória, que faz parte do escopo de outro contrato que o DAE possui vigente.

7 - Falta uma planilha detalhada dos materiais a serem fornecidos e serviços a



serem executados.

Resposta 7: Para realização do orçamento, deverão ser considerados os serviços descritos no cronograma. Entendemos que com as informações contidas nos projetos e no termo de referência, é possível a orçamentação dos serviços a serem executados. Porém, para fins de melhor entendimento e com a finalidade de sanar quaisquer dúvidas que porventura ainda persistam, é desejável que a licitante agende uma visita técnica no local onde os serviços serão executados.

8- Considerando os fatos, a igualdade, isonomia, transparência e ampla concorrência, rogamos a esta douta CPL, enviar a planilha detalhada e oficial da obra, justamente para que todos os licitantes possam oferecer os mesmos materiais e serviços, sem a possibilidade de interpretação diferente de cada licitante e da própria CPL, de forma que todos oferecem os mesmos materiais e serviços, para não prejudicar comprometer todo o processo licitatório.

Resposta 8: Os materiais hidráulicos e elétricos estão devidamente relacionados nas respectivas listas de materiais, justamente para que não haja margens para interpretações diferentes.

9 - Considerando que os painéis elétricos, não podem ser instalados no mesmo ambiente e local das motobombas, solicito corrigir os projetos.

Resposta 9: Vide resposta 5.

10 - Solicitou adiamento do EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 21/2025 PROCESSO LICITATÓRIO 385/2025.

Resposta 10: Diante de todo o exposto, entendemos não haver a necessidade do adiamento do referido pregão.

Pregoeira
01/09/2025

