

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2026 – Esclarecimentos 01

Pergunta:

A empresa manifesta seu interesse em participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/26 e vem por intermédio desse, mui respeitosamente, solicitar os esclarecimentos relacionados a seguir:

- 1.** Seria possível ao DAE nos fornecer a Planilha Orçamentária e as Composições de Preços no formato EXCEL editável?
- 2.** O item 3.1 a) da página 33 de 112 do Edital especifica **“Medidor de inserção tipo turbina para instalação em derivação 2” NPT”**, seria possível utilizar o mesmo medidor, porém, com a **derivação 1” NPT**?

Resposta:

Segue respostas ao questionamento do PROCESSO N.º 231/2026 / PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2026 para publicação:

- 1:** Segue anexo, arquivo em formato Excel / publicado no site oficial junto aos demais anexos do edital.

link: <https://daeamericana.sp.gov.br/pregao-eletronico-no-13-26-edital-de-abertura-e-licitacao/>

- 2:** Sim, é possível a utilização de medidor de inserção tipo turbina com derivação **1” NPT**, uma vez que a derivação constitui apenas o ponto de acoplamento do sensor à tubulação, sem interferência no desempenho metrológico do equipamento, sendo a derivação 1” NPT tecnicamente equivalente para as condições de instalação e operação previstas. Portanto, todos os demais requisitos técnicos especificados no item 3.1.1 referentes ao medidor de inserção tipo turbina, permanecem inalterados e deverão ser integralmente atendidos. Ademais, para garantir a isonomia do processo licitatório e evitar distorções na concorrência, deverão ser consideradas, para fins de orçamento, as especificações dos insumos acessórios previstos na planilha do edital.

UNIDADE TÉCNICA
28/05/2026

