

Leme, 27 de julho de 2026.

Ao
Dae Americana
A/C
Sr(a). Pregoeiro(a).

Prezado(a), boa tarde!

Venho por meio deste, solicitar esclarecimento, conforme abaixo, referente ao Lote 6

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

É crescente a substituição de tubulações em PVC por tubos PEAD Corrugado, devido suas características mecânicas e químicas superiores.

As tubulações em PEAD corrugado garantem melhor desempenho técnico e são uma excelente alternativa para os em tubos de PVC, uma vez que respeitam os mesmos padrões hidráulicos, possuem dimensões equivalentes e são **intercambiáveis** com tubos e conexões em PVC. Conforme demonstrado na imagem abaixo.



Futuras manutenções não são prejudicadas com o material de estoque pois as conexões já adquiridas são compatíveis com os tubos PEAD Corrugado. Algumas das vantagens em se utilizar os tubos PEAD CORRUGADO, seriam: maior rigidez anelar e vida útil, maior resistência à Abrasão, peso inferior, garantindo maior facilidade na instalação e menor índice de manutenções (devido a capacidade técnica superior).

Os tubos corrugados em PEAD já são utilizados e homologados nas principais Cia's de Saneamento no País (Ex: SABESP, COPASA, CAESB, COMPESA, CESAN, SANESUL e etc), são normatizados de acordo com a NBR ISO21138-3, NTS198 (SABESP) e NTC011 (COMPESA). A NBR ISO21138-3 contempla em seu escopo tubos corrugados em PVC, PEAD e PP, assim sendo, sugerimos o aceite no pregão da tecnologia alternativa de coletores em PEAD corrugados, permitindo maior competitividade ao pregão e a participação de todos os fabricantes do mercado nacional.

DA VANTAJOSIDADE ECONÔMICA DA SOLUÇÃO OFERTADA

A Administração Pública deve pautar suas decisões pelo princípio da obtenção da proposta mais vantajosa, considerando não apenas a aderência formal às especificações do edital, mas também os aspectos de economicidade, eficiência, competitividade e interesse público, conforme preceitua a Lei nº 14.133/2021.

O produto ofertado por esta empresa apresenta desempenho equivalente para o atendimento da finalidade pretendida pela Administração, preservando os requisitos de qualidade, segurança, durabilidade e funcionalidade exigidos para a adequada execução do objeto contratual.

Dessa forma, eventual diferença de especificação não representa perda de desempenho ou de qualidade, mas sim uma alternativa tecnológica que atende plenamente ao interesse público e proporciona economia ao erário, em observância aos princípios da eficiência, da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia e da busca da proposta mais vantajosa.

Sendo assim, solicitamos que seja permitido participar com tubos de PE Corrugado (NBR ISO21138-3).

Abaixo enviamos uma especificação sugestiva para os tubos coletores.

TUBO PVC COLETOR MACIÇO DN XXX (NBR 7362-2) ou TUBO COLETOR CORRUGADO em PVC/PEAD/PP, DN/DE XXX, classe de rigidez SN8 (NBR ISO21138-3). Fornecidos em barras de 6 metros com anel de vedação.

Luis Godoi – Departamento Comercial e Licitações
Tel.: (19) 99630-0865
Politejo Brasil-Indústria de Plásticos Ltda
14.482.258/0001-86

