

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026 – ESCLARECIMENTOS Nº 02

PERGUNTA:

Prezados,

Com relação aos Lotes 02 e 04 do edital em referência, vimos solicitar o seguinte esclarecimento.

As especificações técnicas das abraçadeiras de aço inox para reparo de tubulações estabelecem, entre outros requisitos, **comprimento mínimo de 300 mm**.

Entretanto, gostaríamos de informar que as abraçadeiras fabricadas por nossa empresa possuem **comprimento nominal de 190 mm (tolerância aproximada de ± 10 mm)**, mantendo as demais características técnicas exigidas no edital, tais como:

- fabricação em aço inox AISI 304;
- junta de vedação em EPDM conforme especificações solicitadas;
- elementos de fixação conforme previsto no edital;
- demais requisitos construtivos e de identificação do produto.

Diante disso, solicitamos esclarecer:

Serão aceitas propostas para fornecimento de abraçadeiras com comprimento nominal de aproximadamente 190 mm (± 10 mm), desde que atendidos todos os demais requisitos técnicos e de desempenho especificados no edital?

Entendemos que esse esclarecimento é importante para ampliar a competitividade do certame e possibilitar a participação de fabricantes cujos produtos atendem plenamente às exigências de desempenho e segurança, diferenciando-se apenas quanto ao comprimento da abraçadeira.

Desde já agradecemos a atenção e aguardamos manifestação.

RESPOSTA:

Para o Pregão Eletrônico 16/2026, é obrigatório que as abraçadeiras possuam no mínimo 300 mm de comprimento.

Seção de Licitações
24/07/2026



R. dos Estudantes, 333
Vila Cordenonsi
Americana – SP, 13472 – 510