

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026 – Esclarecimentos 03

Pergunta:

1) Solicitamos esclarecimento quanto à composição do item Kit Cavalete PVC 3/4", uma vez que a descrição apresentada informa: 02 pés de cavalete PVC 3/4"; 01 cap roscável PVC fêmea DN 3/4"; 01 registro PVC macho x macho DN 3/4" com acionamento borboleta; 02 tubetes curtos oitavados; 01 tubete longo oitavado. Entretanto, entendemos que a composição descrita não contempla todos os componentes normalmente necessários para a montagem completa do cavalete, especialmente os cotovelos/conexões de interligação, e há dúvida quanto à quantidade e aplicação dos tubetes (2 curtos e 1 longo) para a montagem final do conjunto.

Dessa forma, solicitamos informar:

- Qual é a composição completa do kit a ser fornecido?
- Os cotovelos ou demais conexões necessárias para a montagem do cavalete estão inclusos no fornecimento?
- Poderiam disponibilizar desenho, croqui, foto ilustrativa ou especificação detalhada do kit montado para correto entendimento do objeto e elaboração da proposta?

Resposta:

1) Conforme certificado pelo setor requisitante, houve uma omissão na descrição do Kit Cavalete PVC 3/4".

Confirmou-se que a descrição original está incompleta e que, além dos materiais já listados, o kit deve obrigatoriamente contemplar 04 cotovelos 3/4".

Dessa forma, a composição completa para o fornecimento é:

- 02 pés de cavalete PVC 3/4";
- 01 cap roscável PVC fêmea DN 3/4";
- 01 registro PVC macho x macho DN 3/4" com acionamento borboleta;



- 02 tubetes curtos oitavados;
- 01 tubete longo oitavado;
- 04 cotovelos 3/4".

Segue em anexo a foto com todos os itens que compõem o Kit Cavalete atual para orientar a elaboração da proposta.



Pregoeira
14/08/2026



R. dos Estudantes, 333
Vila Cordenonsi
Americana - SP, 13472 - 510