

PREGÃO ELETRÔNICO 19/2026 – Esclarecimentos nº 01

PERGUNTA:

ESCLARECIMENTO: Em relação à cláusula 15.1, contatamos alguns laboratórios/empresas de inspeção para levantamento dos custos, porém todos solicitaram a indicação exata dos testes e ensaios que deverão ser realizados nos materiais.

01. Dessa forma, **solicitamos que o DAE informe objetivamente quais testes/ensaios** deverão compor o laudo de inspeção técnica exigido, pois, sem essa definição, não é possível obter orçamento junto às empresas responsáveis e realizar a correta precificação da proposta.

RESPOSTA:

Segue a manifestação do setor requisitante a respeito do pedido de esclarecimento apresentado sobre o Pregão Eletrônico nº 19/2026 (Processo nº 378/2026):

01. Inspeção Visual

- Alojamento do anel de vedação
- Garra de travamento
- Porca do Acoplamento
- Marcação (identificação)
- Quantidade

Inspeção Dimensional

- Largura do corpo
- Comprimento
- Profundidade
- Elemento de Vedação
- Roscas
- Ovalização
- Passagem mínima de escoamento de água
- Conferência de Norma NBR (variando a exigência para cada item)

Ensaio Destrutivos

- Estanqueidade a tração axial
- Estanqueidade mecânica
- Resistência ao impacto
- Comportamento de materiais plásticos em estufa

Pregoeiro



R. dos Estudantes, 333
Vila Cordenonsi
Americana – SP, 13472 – 510