

PREGÃO ELETRÔNICO 24/2026 – Esclarecimentos nº 01

PERGUNTA:

01. É possível fornecer fotos do transformador instalado e do local de entrega (caso haja escada, rampa ou outro obstáculo).

RESPOSTA:

01. O cubículo (instalações do transformador) possui uma porta de acesso com medida padrão de 2,10 metros de altura e 1,90 metros de largura. A parte superior é removível, permitindo alcançar uma altura máxima de 2,95 metros para o acesso e a substituição do equipamento, caso necessário.

O galpão onde o transformador será entregue e armazenado fica localizado na sede do DAE, na Rua dos Estudantes, nº 333. O local possui acesso direto à rua pela portaria. O espaço reservado para o equipamento mede 7 metros por 3 metros, com altura de pé-direito mínima de 5 metros.

Seguem em anexo as imagens do cubículo e do galpão para verificação.

Pregoeiro
21/08/2026



R. dos Estudantes, 333
Vila Cordenonsi
Americana - SP, 13472 - 510





