PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026 – ESCLARECIMENTOS Nº 01

PERGUNTA:

Ao
Dae Americana

Att: Setor de Licitações

Ref: Pregão Eletrônico nº 16/26 – Processo nº 307/26
Solicitação de Esclarecimento

Nossa empresa interessada em participar da licitação em referência nos **Lotes 1 e 3**, vem solicitar a esta conceituada Companhia esclarecimentos conforme segue:

Somos fabricantes das Abraçadeiras de Aço Inox e fornecemos para todas as Companhia de Águas, porém todas as nossas peças possuem o comprimento de 190mm e atende o restante da especificação.

Gostaríamos de saber se podemos ofertar nossas Abraçadeiras na referida licitação.

Segue anexo o nosso catalogo para sua análise.

Agradecemos e ficamos no aguardo de seu retorno.

RESPOSTA:

Para o Pregão Eletrônico 16/2026, é obrigatório que as abraçadeiras possuam no mínimo 300 mm de comprimento.

Seção de Licitações
24/07/2026